

令和7年度 杉戸町環境センター維持管理記録

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類		処理量(t)												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	1号炉	913.66												913.66
	2号炉	918.33												918.33

燃焼室中の燃焼ガスの温度

測定位置		燃焼室出口												維持管理 基準値
測定の結果の得られた年月日		令和7年 5月1日												
測定値(℃) 【月平均値】	1号炉	818												800℃以上
	2号炉	847												

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

測定位置		バグフィルタ入口												維持管理 基準値
測定の結果の得られた年月日		令和7年 5月1日												
測定値(℃) 【月平均値】	1号炉	178												200℃以下
	2号炉	178												

排ガス中の一酸化炭素濃度

測定位置		煙突入口												維持管理 基準値
測定の結果の得られた年月日		令和7年 5月1日												
測定値(ppm) 【月平均値】	1号炉	22												100ppm以下
	2号炉	30												

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

除去年月日	常時機械除去
-------	--------

排ガス中のダイオキシン類濃度

測定位置		1号炉 煙突	規制値	測定位置		2号炉 煙突	規制値
排ガス採取年月日				排ガス採取年月日			
測定の結果の得られた年月日				測定の結果の得られた年月日			
測定結果 (ng-TEQ/㎡N)			5	測定結果 (ng-TEQ/㎡N)			5

排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

測定位置		1号炉 煙突			2号炉 煙突			規制値
排ガス採取年月日								
測定の結果の得られた年月日								
測定結果	ばいじん (g/㎡N)							0.15
	硫黄酸化物 (㎡N/h)							※
	塩化水素 (mg/㎡N)							200
	窒素酸化物 (ppm)							180

※測定時の排出ガス量により変動