

令和8年度 杉戸町環境センター維持管理記録

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類		処理量(t)												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	1号炉	1166.63	1040.93	1124.95										3,332.51
	2号炉	736.30	844.95	1100.95										2,682.20

燃焼室中の燃焼ガスの温度

測定位置		燃焼室出口												維持管理 基準値
測定の結果の得られた年月日		令和8年 5月1日	令和8年 6月1日	令和8年 7月1日										
測定値(℃) 【月平均値】	1号炉	828	824	826										800℃以上
	2号炉	847	834	846										

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

測定位置		バグフィルタ入口												維持管理 基準値
測定の結果の得られた年月日		令和8年 5月1日	令和8年 6月1日	令和8年 7月1日										
測定値(℃) 【月平均値】	1号炉	180	180	181										200℃以下
	2号炉	179	179	180										

排ガス中的一酸化炭素濃度

測定位置		煙突入口												維持管理 基準値
測定の結果の得られた年月日		令和8年 5月1日	令和8年 6月1日	令和8年 7月1日										
測定値(ppm) 【月平均値】	1号炉	20	17	18										100ppm以下
	2号炉	29	29	23										

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

除去年月日	常時機械除去
-------	--------

排ガス中のダイオキシン類濃度

測定位置		1号炉 煙突	規制値
排ガス採取年月日			
測定の結果の得られた年月日			
測定結果 (ng-TEQ/㎡N)		5	

測定位置		2号炉 煙突	規制値
排ガス採取年月日			
測定の結果の得られた年月日			
測定結果 (ng-TEQ/㎡N)		5	

排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

測定位置		1号炉 煙突			2号炉 煙突			規制値
排ガス採取年月日								
測定の結果の得られた年月日								
測定結果	ばいじん (g/㎡N)							0.15
	硫黄酸化物 (㎡N/h)							※
	塩化水素 (mg/㎡N)							200
	窒素酸化物 (ppm)							180

※測定時の排出ガス量により変動(規制値の数値は、12/5測定時の規制値)