令和8年度　杉戸町環境センター維持管理記録

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類		処理量(t)												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	1号炉	1166.63	1040.93	1124.95	1063.42	995.65	651.31							6,042.89
	2号炉	736.30	844.95	1100.95	1180.16	1072.40	1091.25							6,026.01

燃焼室中の燃焼ガスの温度

測定位置		燃焼室出口												維持管理基準値
測定の結果の得られた年月日		令和8年5月1日	令和8年6月1日	令和8年7月1日	令和8年8月1日	令和8年9月1日	令和8年10月1日							
測定値(℃)【月平均値】	1号炉	828	824	826	821	812	812							800℃以上
	2号炉	847	834	846	848	842	867							

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

測定位置		バグフィルタ入口												維持管理基準値
測定の結果の得られた年月日		令和8年5月1日	令和8年6月1日	令和8年7月1日	令和8年8月1日	令和8年9月1日	令和8年10月1日							
測定値(℃)【月平均値】	1号炉	180	180	181	181	181	179							200℃以下
	2号炉	179	179	180	180	180	181							

排ガス中の一酸化炭素濃度

測定位置		煙突入口												維持管理基準値
測定の結果の得られた年月日		令和8年5月1日	令和8年6月1日	令和8年7月1日	令和8年8月1日	令和8年9月1日	令和8年10月1日							
測定値(ppm)【月平均値】	1号炉	20	17	18	21	21	24							100ppm以下
	2号炉	29	29	23	21	26	27							

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

除去年月日	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

測定位置	1号炉　煙突	規制値
排ガス採取年月日	令和8年7月24日	
測定の結果の得られた年月日	令和8年8月19日	
測定結果(ng-TEQ/㎥N)	0.61	5

測定位置	2号炉　煙突	規制値
排ガス採取年月日	令和8年7月10日	
測定の結果の得られた年月日	令和8年8月4日	
測定結果(ng-TEQ/㎥N)	0.024	5

排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

測定位置		1号炉　煙突			2号炉　煙突			規制値
排ガス採取年月日		令和8年6月12日	令和8年7月24日		令和8年8月7日	令和8年7月10日		
測定の結果の得られた年月日		令和8年6月30日	令和8年8月19日		令和8年9月1日	令和8年8月4日		
測定結果	ばいじん(g/㎥N)	0.003	0.002未満		0.002未満	0.001未満		0.15
	硫黄酸化物(㎥N/h)	0.020未満	0.023未満		0.016未満	0.019未満		44.95※
	塩化水素(mg/㎥N)	8	5		2未満	1		200
	窒素酸化物(ppm)	60	85		61	63		180

※測定時の排出ガス量により変動(規制値は7/24測定時)

更新日:令和8年10月30日