

浄水水質試験成績表

10月3日採取・省略9項目について実施

番号	項目	単位	基準	杉戸5丁目	木津内	下野	第一配水場	第二配水場	第三配水場
	水温	(°C)		26	24	27	23	23	21
基01	一般細菌	(個/mL)	100 以下であること	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下であること						
基04	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下であること						
基05	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること						
基06	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること						
基07	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること						
基08	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05 以下であること						
基09	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下であること						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下であること						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0 以下であること						
基12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下であること						
基13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること						
基14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下であること						
基15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下であること						
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下であること						
基17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下であること						
基18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下であること						
基19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下であること						
基20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下であること						
基21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下であること						
基22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下であること						
基23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下であること						
基24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下であること						
基25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下であること						
基26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下であること						
基27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下であること						
基28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下であること						
基29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下であること						
基30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下であること						
基31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下であること						
基32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること						
基33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下であること						
基34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下であること						
基35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること						
基36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下であること						
基37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下であること						
基38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下であること	17.2	22.8	17.2	17.2	22.7	17.6
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下であること						
基40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下であること						
基41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下であること						
基42	ジオスミン	(mg/L)	0.00001 以下であること						
基43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下であること						
基44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02以下						
基45	フェノール類	(mg/L)	0.005以下						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下であること	0.7	0.9	0.7	0.7	0.9	0.7
基47	PH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.7	7.3	7.2	7.6	7.2
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	(度)	5 以下であること	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満
基51	濁度	(度)	2 以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	判定			水質基準に適合					

省略9項目:(全採水箇所)

省略9項目+消毒副生成物外13項目(第一配水場系(杉戸5丁目・第一配水場)、第三配水場系(下野・第三配水場))

浄水49項目:(第二配水場系(木津内・第二配水場))

浄水全51項目:(第二配水場系(木津内・第二配水場))

年8回検査(4・5・7・8・10・11・1・2月)

年4回検査(6・9・12・3月)

年3回検査(9・12・3月)

年1回検査(6月)

浄水水質試験成績表

11月7日採取・省略9項目について実施

番号	項目	単位	基準	杉戸5丁目	木津内	下野	第一配水場	第二配水場	第三配水場
	水温	(°C)		21	20	17	18	15	15
基01	一般細菌	(個/mL)	100 以下であること	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下であること						
基04	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下であること						
基05	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること						
基06	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること						
基07	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること						
基08	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05 以下であること						
基09	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下であること						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下であること						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0 以下であること						
基12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下であること						
基13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること						
基14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下であること						
基15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下であること						
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下であること						
基17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下であること						
基18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下であること						
基19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下であること						
基20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下であること						
基21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下であること						
基22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下であること						
基23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下であること						
基24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下であること						
基25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下であること						
基26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下であること						
基27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下であること						
基28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下であること						
基29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下であること						
基30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下であること						
基31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下であること						
基32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること						
基33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下であること						
基34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下であること						
基35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること						
基36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下であること						
基37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下であること						
基38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下であること	26.8	27.8	27.3	26.8	27.6	27.2
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下であること						
基40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下であること						
基41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下であること						
基42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下であること						
基43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下であること						
基44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02以下						
基45	フェノール類	(mg/L)	0.005以下						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下であること	0.9	1.0	0.8	0.8	1.0	0.9
基47	PH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.7	7.2	7.1	7.6	7.2
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	(度)	5 以下であること	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満
基51	濁度	(度)	2 以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	判定			水質基準に適合					

省略9項目:(全採水箇所)

省略9項目+消毒副生成物外13項目(第一配水場系(杉戸5丁目・第一配水場)、第三配水場系(下野・第三配水場))
 浄水49項目:(第二配水場系(木津内・第二配水場))
 浄水全51項目:(第二配水場系(木津内・第二配水場))

年8回検査(4・5・7・8・10・11・1・2月)
 年4回検査(6・9・12・3月)
 年3回検査(9・12・3月)
 年1回検査(6月)

浄水水質試験成績表

12月5日採取・木津内、第二配水場49項目、杉戸5丁目、下野、第一配水場、第三配水場省略9項目+消毒副生成物外13項目について実施

番号	項目	単位	基準	杉戸5丁目	木津内	下野	第一配水場	第二配水場	第三配水場
	水温	(°C)		12.0	14.0	14.0	12.0	12.0	11.0
基01	一般細菌	(個/mL)	100 以下であること	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下であること		0.0003未満			0.0003未満	
基04	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下であること		0.00005未満			0.00005未満	
基05	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること		0.001未満			0.001未満	
基06	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること		0.001未満			0.001未満	
基07	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること		0.001未満			0.001未満	
基08	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05 以下であること	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基09	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下であること		0.004未満			0.004未満	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下であること	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0 以下であること	2.29	2.23	2.22	2.3	1.45	2.2
基12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下であること		0.12			0.12	
基13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること		0.1未満			0.1未満	
基14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下であること		0.0002未満			0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下であること		0.005未満			0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下であること		0.001未満			0.001未満	
基17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下であること		0.001未満			0.001未満	
基18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下であること		0.001未満			0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下であること		0.001未満			0.001未満	
基20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下であること		0.001未満			0.001未満	
基21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下であること	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
基22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下であること	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下であること	0.003	0.005	0.004	0.003	0.008	0.003
基24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下であること	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下であること	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.004
基26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下であること	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下であること	0.013	0.017	0.015	0.012	0.022	0.012
基28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下であること	0.004	0.005	0.004	0.004	0.007	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下であること	0.005	0.007	0.006	0.005	0.008	0.005
基30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下であること	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下であること	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること		0.04			0.003	
基33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下であること		0.01未満			0.01未満	
基34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下であること		0.03未満			0.03未満	
基35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること		0.01未満			0.01未満	
基36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下であること		16.5			22.5	
基37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下であること		0.001未満			0.007	
基38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下であること	26.7	26.3	26.3	26.6	27.2	26.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下であること		78			77	
基40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下であること		182			188	
基41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下であること		0.02未満			0.02未満	
基42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下であること						
基43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下であること						
基44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02以下		0.005未満			0.004	
基45	フェノール類	(mg/L)	0.005以下		0.0005未満			0.0005未満	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下であること	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
基47	PH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.4	7.3	7.1	7.5	7.2
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	(度)	5 以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満
基51	濁度	(度)	2 以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	判定			水質基準に適合					

省略9項目:(全採水箇所)

省略9項目+消毒副生成物外13項目(第一配水場系(杉戸5丁目・第一配水場)、第三配水場系(下野・第三配水場))

浄水49項目:(第二配水場系(木津内・第二配水場))

浄水全51項目:(第二配水場系(木津内・第二配水場))

年8回検査(4・5・7・8・10・11・1・2月)

年4回検査(6・9・12・3月)

年3回検査(9・12・3月)

年1回検査(6月)

浄水水質試験成績表

1月10日採取・省略9項目について実施

番号	項目	単位	基準	杉戸5丁目	木津内	下野	第一配水場	第二配水場	第三配水場
	水温	(°C)		8.0	13.0	8.0	7.0	9.0	8.0
基01	一般細菌	(個/mL)	100 以下であること	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下であること						
基04	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下であること						
基05	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること						
基06	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること						
基07	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること						
基08	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05 以下であること						
基09	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下であること						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下であること						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0 以下であること						
基12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下であること						
基13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること						
基14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下であること						
基15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下であること						
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下であること						
基17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下であること						
基18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下であること						
基19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下であること						
基20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下であること						
基21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下であること						
基22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下であること						
基23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下であること						
基24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下であること						
基25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下であること						
基26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下であること						
基27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下であること						
基28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下であること						
基29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下であること						
基30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下であること						
基31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下であること						
基32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること						
基33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下であること						
基34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下であること						
基35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること						
基36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下であること						
基37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下であること						
基38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下であること	21.1	22.8	22.6	21.0	22.7	22.5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下であること						
基40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下であること						
基41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下であること						
基42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下であること						
基43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下であること						
基44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02以下						
基45	フェノール類	(mg/L)	0.005以下						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下であること	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8
基47	PH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.1	7.1	7.3	7.2
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	(度)	5 以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基51	濁度	(度)	2 以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	判定			水質基準に適合水質基準に適合水質基準に適合水質基準に適合水質基準に適合水質基準に適合					

省略9項目:(全採水箇所)

省略9項目+消毒副生成物外13項目(第一配水場系(杉戸5丁目・第一配水場)、第三配水場系(下野・第三配水場))
 浄水49項目:(第二配水場系(木津内・第二配水場))
 浄水全51項目:(第二配水場系(木津内・第二配水場))

年8回検査(4・5・7・8・10・11・1・2月)
 年4回検査(6・9・12・3月)
 年3回検査(9・12・3月)
 年1回検査(6月)

浄水水質試験成績表

2月6日採取・省略9項目について実施

番号	項目	単位	基準	杉戸5丁目	木津内	下野	第一配水場	第二配水場	第三配水場
	水温	(°C)		9.0	10.0	8.0	8.0	6.0	7.0
基01	一般細菌	(個/mL)	100 以下であること	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下であること						
基04	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下であること						
基05	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること						
基06	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること						
基07	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること						
基08	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05 以下であること						
基09	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下であること						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下であること						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0 以下であること						
基12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下であること						
基13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること						
基14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下であること						
基15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下であること						
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下であること						
基17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下であること						
基18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下であること						
基19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下であること						
基20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下であること						
基21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下であること						
基22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下であること						
基23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下であること						
基24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下であること						
基25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下であること						
基26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下であること						
基27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下であること						
基28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下であること						
基29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下であること						
基30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下であること						
基31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下であること						
基32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること						
基33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下であること						
基34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下であること						
基35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること						
基36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下であること						
基37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下であること						
基38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下であること	25.3	25.0	24.9	25.0	25.6	25.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下であること						
基40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下であること						
基41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下であること						
基42	ジオスミン	(mg/L)	0.00001 以下であること						
基43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下であること						
基44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02以下						
基45	フェノール類	(mg/L)	0.005以下						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下であること	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
基47	PH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.1	7.2	7.3	7.1
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	(度)	5 以下であること	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基51	濁度	(度)	2 以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	判定			水質基準に適合水質基準に適合水質基準に適合水質基準に適合水質基準に適合水質基準に適合					

省略9項目:(全採水箇所)

省略9項目+消毒副生成物外13項目(第一配水場系(杉戸5丁目・第一配水場)、第三配水場系(下野・第三配水場))
 浄水49項目:(第二配水場系(木津内・第二配水場))
 浄水全51項目:(第二配水場系(木津内・第二配水場))

年8回検査(4・5・7・8・10・11・1・2月)
 年4回検査(6・9・12・3月)
 年3回検査(9・12・3月)
 年1回検査(6月)

浄水水質試験成績表

3月6日採取・木津内、第二配水場49項目、杉戸5丁目、下野、第一配水場、第三配水場省略9項目＋消毒副生成物外13項目について実施

番号	項目	単位	基準	杉戸5丁目	木津内	下野	第一配水場	第二配水場	第三配水場
	水温	(°C)		11.0	11.0	10.0	11.0	10.0	8.0
基01	一般細菌	(個/mL)	100 以下であること	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下であること		0.0003未満			0.0003未満	
基04	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下であること		0.00005未満			0.00005未満	
基05	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること		0.001未満			0.001未満	
基06	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること		0.001未満			0.001未満	
基07	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下であること		0.001未満			0.001未満	
基08	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05 以下であること	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基09	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下であること		0.004未満			0.004未満	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下であること	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0 以下であること	1.74	1.13	1.55	1.72	1.41	1.56
基12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下であること		0.14			0.14	
基13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること		0.10未満			0.10未満	
基14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下であること		0.0002未満			0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下であること		0.005未満			0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下であること		0.001未満			0.001未満	
基17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下であること		0.001未満			0.001未満	
基18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下であること		0.001未満			0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下であること		0.001未満			0.001未満	
基20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下であること		0.001未満			0.001未満	
基21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下であること	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
基22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下であること	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下であること	0.003	0.011	0.005	0.003	0.006	0.005
基24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下であること	0.003未満	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下であること	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004
基26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下であること	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下であること	0.014	0.027	0.017	0.014	0.018	0.015
基28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下であること	0.005	0.013	0.008	0.005	0.010	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下であること	0.006	0.010	0.007	0.006	0.007	0.006
基30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下であること	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下であること	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること		0.04			0.04	
基33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下であること		0.01未満			0.01未満	
基34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下であること		0.03未満			0.03未満	
基35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下であること		0.01未満			0.01未満	
基36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下であること		20.1			15.9	
基37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下であること		0.002			0.001	
基38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下であること	24.5	24.7	22.8	24.4	24.0	23.4
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下であること		64			64	
基40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下であること		176			159	
基41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下であること		0.02未満			0.02未満	
基42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下であること						
基43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下であること						
基44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02以下		0.003			0.002	
基45	フェノール類	(mg/L)	0.005以下		0.0005未満			0.0005未満	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下であること	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9
基47	PH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.6	7.1	7.1	7.3	7.1
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	(度)	5 以下であること	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基51	濁度	(度)	2 以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	判定			水質基準に適合					

省略9項目:(全採水箇所)

省略9項目＋消毒副生成物外13項目(第一配水場系(杉戸5丁目・第一配水場)、第三配水場系(下野・第三配水場))
 浄水49項目:(第二配水場系(木津内・第二配水場))
 浄水全51項目:(第二配水場系(木津内・第二配水場))

年8回検査(4・5・7・8・10・11・1・2月)
 年4回検査(6・9・12・3月)
 年3回検査(9・12・3月)
 年1回検査(6月)

原水水質試験成績表

8号取水井

項目	単位	令和4年11月7日	令和5年2月6日
気温	(°C)	18	14
水温	(°C)	21	21
嫌気性芽胞菌		0	0
大腸菌(定性)		不検出	不検出

9号取水井

項目	単位	令和4年11月7日	令和5年2月6日
気温	(°C)	18	14
水温	(°C)	21	22
嫌気性芽胞菌		0	0
大腸菌(定性)		不検出	不検出

嫌気性芽胞菌+大腸菌(定性)(11・3月実施)

放射性物質濃度測定 結果

採水日	採水箇所	測定項目		判定
		放射性セシウム134 (Cs-134)	放射性セシウム137 (Cs-137)	
12月5日	第二配水場ろ過機	検出限界(0.8)未満	検出限界(0.8)未満	管理目標値以下
3月6日	第二配水場ろ過機	検出限界(0.7)未満	検出限界(0.8)未満	管理目標値以下

※管理目標値は、セシウム134、セシウム137の合計値が10Bq/kg以下になります。

※検出限界は測定毎に検出限界計数が異なるため、この数値から計算により算出する検出限界濃度が異なります。

令和4年度

10月

水質検査結果表

第一 配水場系 杉戸地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天 気
		有	無	有	無			
1	土		○		○	0.68	13:02	晴
2	日		○		○	0.68	11:30	晴
3	月		○		○	0.70	10:17	晴
4	火		○		○	0.68	11:23	曇
5	水		○		○	0.70	10:15	曇
6	木		○		○	0.64	9:50	雨
7	金		○		○	0.68	9:11	雨
8	土		○		○	0.68	9:34	曇
9	日		○		○	0.70	10:41	曇
10	月		○		○	0.70	8:51	曇
11	火		○		○	0.70	13:14	晴
12	水		○		○	0.70	11:45	曇
13	木		○		○	0.68	13:50	雨
14	金		○		○	0.70	11:50	曇
15	土		○		○	0.70	11:47	曇
16	日		○		○	0.70	9:29	曇
17	月		○		○	0.68	9:48	雨
18	火		○		○	0.68	10:26	曇
19	水		○		○	0.64	9:40	曇
20	木		○		○	0.68	10:20	曇
21	金		○		○	0.64	9:17	晴
22	土		○		○	0.64	9:32	曇
23	日		○		○	0.68	14:20	晴
24	月		○		○	0.70	11:42	雨
25	火		○		○	0.70	11:45	曇
26	水		○		○	0.68	11:53	晴
27	木		○		○	0.68	13:11	晴
28	金		○		○	0.70	11:17	晴
29	土		○		○	0.68	12:14	晴
30	日		○		○	0.68	9:41	晴
31	月		○		○	0.70	9:10	晴

令和4年度

11月

水質検査結果表

第一 配水場系 杉戸地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天気
		有	無	有	無			
1	火		○		○	0.64	10:14	曇
2	水		○		○	0.68	11:23	晴
3	木		○		○	0.66	10:30	晴
4	金		○		○	0.66	11:03	曇
5	土		○		○	0.68	9:52	晴
6	日		○		○	0.66	9:52	晴
7	月		○		○	0.70	11:52	晴
8	火		○		○	0.68	13:32	晴
9	水		○		○	0.68	11:57	晴
10	木		○		○	0.68	14:43	晴
11	金		○		○	0.68	12:00	晴
12	土		○		○	0.68	16:37	晴
13	日		○		○	0.68	9:04	晴
14	月		○		○	0.66	13:10	晴
15	火		○		○	0.64	11:21	晴
16	水		○		○	0.66	9:45	晴
17	木		○		○	0.64	10:11	曇
18	金		○		○	0.66	14:00	晴
19	土		○		○	0.64	10:32	曇
20	日		○		○	0.66	13:20	晴
21	月		○		○	0.70	11:59	曇
22	火		○		○	0.70	8:21	晴
23	水		○		○	0.70	11:34	雨
24	木		○		○	0.70	8:51	晴
25	金		○		○	0.72	12:01	晴
26	土		○		○	0.72	11:55	雨
27	日		○		○	0.70	7:12	晴
28	月		○		○	0.72	12:12	曇
29	火		○		○	0.68	13:14	曇
30	水		○		○	0.64	10:38	曇

令和4年度

12月

水質検査結果表

第一 配水場系 杉戸地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天気
		有	無	有	無			
1	木		○		○	0.70	11:32	曇
2	金		○		○	0.68	13:03	晴
3	土		○		○	0.68	14:02	晴
4	日		○		○	0.70	11:23	晴
5	月		○		○	0.70	11:55	曇
6	火		○		○	0.70	11:47	雨
7	水		○		○	0.68	11:49	晴
8	木		○		○	0.72	13:37	晴
9	金		○		○	0.70	12:13	晴
10	土		○		○	0.70	16:54	晴
11	日		○		○	0.70	17:18	曇
12	月		○		○	0.68	14:40	晴
13	火		○		○	0.70	9:33	雨
14	水		○		○	0.68	10:17	曇
15	木		○		○	0.70	11:23	曇
16	金		○		○	0.68	10:47	曇
17	土		○		○	0.70	10:03	曇
18	日		○		○	0.70	10:34	曇
19	月		○		○	0.68	12:03	晴
20	火		○		○	0.68	13:52	晴
21	水		○		○	0.70	11:59	曇
22	木		○		○	0.68	14:32	曇
23	金		○		○	0.70	11:58	晴
24	土		○		○	0.66	14:11	晴
25	日		○		○	0.68	16:29	晴
26	月		○		○	0.70	10:14	晴
27	火		○		○	0.68	9:17	晴
28	水		○		○	0.68	9:10	晴
29	木		○		○	0.70	10:26	曇
30	金		○		○	0.70	11:17	曇
31	土		○		○	0.70	13:19	晴

令和4年度

1月

水質検査結果表

第一 配水場系 杉戸地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天気
		有	無	有	無			
1	日		○		○	0.62	9:10	晴
2	月		○		○	0.66	9:38	晴
3	火		○		○	0.62	10:53	晴
4	水		○		○	0.66	8:46	晴
5	木		○		○	0.62	13:21	晴
6	金		○		○	0.70	11:56	晴
7	土		○		○	0.70	15:18	晴
8	日		○		○	0.72	15:28	晴
9	月		○		○	0.70	11:04	晴
10	火		○		○	0.66	10:26	晴
11	水		○		○	0.62	11:14	晴
12	木		○		○	0.62	13:13	晴
13	金		○		○	0.70	9:14	晴
14	土		○		○	0.66	10:16	晴
15	日		○		○	0.66	9:20	晴
16	月		○		○	0.68	11:49	雨
17	火		○		○	0.68	14:47	晴
18	水		○		○	0.64	11:55	晴
19	木		○		○	0.62	13:51	晴
20	金		○		○	0.68	11:52	晴
21	土		○		○	0.66	9:40	晴
22	日		○		○	0.62	8:52	曇
23	月		○		○	0.64	10:35	雨
24	火		○		○	0.64	11:03	曇
25	水		○		○	0.68	9:20	晴
26	木		○		○	0.66	9:46	晴
27	金		○		○	0.64	13:06	曇
28	土		○		○	0.66	11:03	曇
29	日		○		○	0.68	10:20	晴
30	月		○		○	0.62	11:53	晴
31	火		○		○	0.66	13:56	晴

令和4年度

2月

水質検査結果表

第一 配水場系 杉戸地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天 気
		有	無	有	無			
1	水		○		○	0.62	11:52	晴
2	木		○		○	0.62	13:37	晴
3	金		○		○	0.64	12:02	曇
4	土		○		○	0.62	13:43	晴
5	日		○		○	0.62	9:15	晴
6	月		○		○	0.64	12:17	晴
7	火		○		○	0.60	11:04	晴
8	水		○		○	0.62	13:30	晴
9	木		○		○	0.62	14:05	晴
10	金		○		○	0.64	10:10	雪
11	土		○		○	0.64	9:14	晴
12	日		○		○	0.62	9:30	晴
13	月		○		○	0.64	11:57	雨
14	火		○		○	0.62	13:42	晴
15	水		○		○	0.60	11:52	晴
16	木		○		○	0.70	14:22	晴
17	金		○		○	0.68	11:52	晴
18	土		○		○	0.60	14:18	晴
19	日		○		○	0.66	10:56	晴
20	月		○		○	0.70	10:20	晴
21	火		○		○	0.66	7:40	晴
22	水		○		○	0.64	11:24	晴
23	木		○		○	0.66	10:19	晴
24	金		○		○	0.70	9:41	晴
25	土		○		○	0.66	10:40	晴
26	日		○		○	0.66	10:27	晴
27	月		○		○	0.60	11:48	晴
28	火		○		○	0.64	13:18	晴

令和4年度

3月

水質検査結果表

第一 配水場系 杉戸地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天気
		有	無	有	無			
1	水		○		○	0.66	11:56	晴
2	木		○		○	0.68	13:39	晴
3	金		○		○	0.68	11:59	晴
4	土		○		○	0.60	14:53	晴
5	日		○		○	0.68	10:13	晴
6	月		○		○	0.54	12:00	晴
7	火		○		○	0.50	13:00	晴
8	水		○		○	0.54	11:06	晴
9	木		○		○	0.60	9:27	晴
10	金		○		○	0.60	13:37	晴
11	土		○		○	0.64	11:23	晴
12	日		○		○	0.66	14:30	晴
13	月		○		○	0.60	11:48	雨
14	火		○		○	0.62	8:58	曇
15	水		○		○	0.62	11:55	晴
16	木		○		○	0.60	13:33	晴
17	金		○		○	0.66	12:10	曇
18	土		○		○	0.62	16:19	雨
19	日		○		○	0.60	8:24	晴
20	月		○		○	0.64	11:07	晴
21	火		○		○	0.62	15:41	晴
22	水		○		○	0.62	9:30	晴
23	木		○		○	0.60	8:15	雨
24	金		○		○	0.60	14:24	雨
25	土		○		○	0.62	11:20	雨
26	日		○		○	0.62	10:41	雨
27	月		○		○	0.68	10:20	曇
28	火		○		○	0.66	10:12	曇
29	水		○		○	0.66	8:51	雨
30	木		○		○	0.60	15:27	曇
31	金		○		○	0.64	9:40	晴

令和4年度

10月

水質検査結果表

第 二 配水場系 木津内地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天 気
		有	無	有	無			
1	土		○		○	0.38	11:39	晴
2	日		○		○	0.40	10:53	晴
3	月		○		○	0.40	8:41	晴
4	火		○		○	0.38	10:36	曇
5	水		○		○	0.40	9:10	曇
6	木		○		○	0.38	13:04	雨
7	金		○		○	0.38	11:45	雨
8	土		○		○	0.38	11:10	曇
9	日		○		○	0.42	15:35	曇
10	月		○		○	0.40	8:19	曇
11	火		○		○	0.40	12:45	晴
12	水		○		○	0.40	11:24	曇
13	木		○		○	0.38	13:26	雨
14	金		○		○	0.38	11:27	曇
15	土		○		○	0.38	11:24	曇
16	日		○		○	0.42	8:56	曇
17	月		○		○	0.40	11:50	雨
18	火		○		○	0.42	13:55	曇
19	水		○		○	0.42	8:39	曇
20	木		○		○	0.42	13:12	曇
21	金		○		○	0.40	11:19	晴
22	土		○		○	0.38	16:40	曇
23	日		○		○	0.38	16:10	晴
24	月		○		○	0.34	11:17	雨
25	火		○		○	0.38	13:18	曇
26	水		○		○	0.34	11:32	晴
27	木		○		○	0.34	12:48	晴
28	金		○		○	0.36	11:55	晴
29	土		○		○	0.36	11:43	晴
30	日		○		○	0.34	9:10	晴
31	月		○		○	0.38	11:30	晴

令和4年度

11月

水質検査結果表

第 二 配水場系 木津内地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天気
		有	無	有	無			
1	火		○		○	0.40	9:07	曇
2	水		○		○	0.46	13:17	晴
3	木		○		○	0.40	14:14	晴
4	金		○		○	0.42	8:51	曇
5	土		○		○	0.42	9:16	晴
6	日		○		○	0.40	12:49	晴
7	月		○		○	0.32	11:26	晴
8	火		○		○	0.32	13:10	晴
9	水		○		○	0.34	11:33	晴
10	木		○		○	0.34	14:19	晴
11	金		○		○	0.34	11:32	晴
12	土		○		○	0.32	16:13	晴
13	日		○		○	0.30	8:31	晴
14	月		○		○	0.32	10:35	晴
15	火		○		○	0.34	11:55	晴
16	水		○		○	0.40	13:40	晴
17	木		○		○	0.42	15:04	曇
18	金		○		○	0.38	12:51	晴
19	土		○		○	0.34	13:17	曇
20	日		○		○	0.32	15:22	晴
21	月		○		○	0.32	11:37	曇
22	火		○		○	0.30	7:56	晴
23	水		○		○	0.34	11:12	雨
24	木		○		○	0.32	8:29	晴
25	金		○		○	0.32	11:32	晴
26	土		○		○	0.30	11:33	雨
27	日		○		○	0.30	8:00	晴
28	月		○		○	0.32	13:00	曇
29	火		○		○	0.32	12:06	曇
30	水		○		○	0.30	11:23	曇

令和4年度

12月

水質検査結果表

第二 配水場系 木津内地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天気
		有	無	有	無			
1	木		○		○	0.32	14:16	曇
2	金		○		○	0.30	12:14	晴
3	土		○		○	0.32	16:10	晴
4	日		○		○	0.30	9:34	晴
5	月		○		○	0.44	11:32	曇
6	火		○		○	0.42	11:07	雨
7	水		○		○	0.44	11:28	晴
8	木		○		○	0.40	13:17	晴
9	金		○		○	0.38	11:39	晴
10	土		○		○	0.38	16:14	晴
11	日		○		○	0.40	16:46	曇
12	月		○		○	0.32	8:56	晴
13	火		○		○	0.40	10:41	雨
14	水		○		○	0.32	11:40	曇
15	木		○		○	0.42	13:49	曇
16	金		○		○	0.44	13:21	曇
17	土		○		○	0.42	14:10	曇
18	日		○		○	0.38	11:47	曇
19	月		○		○	0.30	11:32	晴
20	火		○		○	0.42	13:19	晴
21	水		○		○	0.42	11:35	曇
22	木		○		○	0.42	13:52	曇
23	金		○		○	0.36	11:36	晴
24	土		○		○	0.36	13:37	晴
25	日		○		○	0.36	15:16	晴
26	月		○		○	0.40	9:24	晴
27	火		○		○	0.38	10:30	晴
28	水		○		○	0.38	11:24	晴
29	木		○		○	0.42	12:07	曇
30	金		○		○	0.40	14:20	曇
31	土		○		○	0.38	11:13	晴

令和4年度

1月

水質検査結果表

第 二 配水場系 木津内地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天気
		有	無	有	無			
1	日		○		○	0.32	10:41	晴
2	月		○		○	0.32	9:03	晴
3	火		○		○	0.32	10:09	晴
4	水		○		○	0.44	9:19	晴
5	木		○		○	0.46	12:59	晴
6	金		○		○	0.42	11:33	晴
7	土		○		○	0.40	14:56	晴
8	日		○		○	0.38	15:01	晴
9	月		○		○	0.36	13:40	晴
10	火		○		○	0.38	13:09	晴
11	水		○		○	0.42	13:21	晴
12	木		○		○	0.42	13:58	晴
13	金		○		○	0.44	14:13	晴
14	土		○		○	0.42	12:45	晴
15	日		○		○	0.38	14:03	晴
16	月		○		○	0.44	11:28	雨
17	火		○		○	0.46	13:57	晴
18	水		○		○	0.44	11:34	晴
19	木		○		○	0.48	13:30	晴
20	金		○		○	0.44	11:31	晴
21	土		○		○	0.40	9:02	晴
22	日		○		○	0.40	8:19	曇
23	月		○		○	0.46	9:40	雨
24	火		○		○	0.44	9:10	曇
25	水		○		○	0.40	10:36	晴
26	木		○		○	0.42	11:55	晴
27	金		○		○	0.44	11:40	曇
28	土		○		○	0.42	14:26	曇
29	日		○		○	0.40	13:07	晴
30	月		○		○	0.32	11:33	晴
31	火		○		○	0.38	13:02	晴

令和4年度

2月

水質検査結果表

第 二 配水場系 木津内地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天気
		有	無	有	無			
1	水		○		○	0.40	11:30	晴
2	木		○		○	0.48	13:14	晴
3	金		○		○	0.46	11:38	曇
4	土		○		○	0.40	11:38	晴
5	日		○		○	0.42	13:10	晴
6	月		○		○	0.40	10:37	晴
7	火		○		○	0.42	13:24	晴
8	水		○		○	0.44	10:17	晴
9	木		○		○	0.40	15:42	晴
10	金		○		○	0.42	11:40	雪
11	土		○		○	0.50	14:36	晴
12	日		○		○	0.46	13:04	晴
13	月		○		○	0.44	11:34	雨
14	火		○		○	0.44	13:21	晴
15	水		○		○	0.40	11:30	晴
16	木		○		○	0.40	14:02	晴
17	金		○		○	0.44	11:31	晴
18	土		○		○	0.40	13:46	晴
19	日		○		○	0.40	10:19	晴
20	月		○		○	0.40	13:08	晴
21	火		○		○	0.44	8:10	晴
22	水		○		○	0.42	12:43	晴
23	木		○		○	0.44	13:26	晴
24	金		○		○	0.44	14:20	晴
25	土		○		○	0.46	13:10	晴
26	日		○		○	0.44	15:37	晴
27	月		○		○	0.36	11:27	晴
28	火		○		○	0.42	12:57	晴

令和4年度

3月

水質検査結果表

第二 配水場系 木津内地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天気
		有	無	有	無			
1	水		○		○	0.40	11:34	晴
2	木		○		○	0.40	13:11	晴
3	金		○		○	0.40	11:35	晴
4	土		○		○	0.40	14:15	晴
5	日		○		○	0.42	9:41	晴
6	月		○		○	0.44	13:03	晴
7	火		○		○	0.46	14:06	晴
8	水		○		○	0.44	13:07	晴
9	木		○		○	0.46	12:06	晴
10	金		○		○	0.46	15:44	晴
11	土		○		○	0.42	12:45	晴
12	日		○		○	0.44	10:27	晴
13	月		○		○	0.32	11:30	雨
14	火		○		○	0.36	8:32	曇
15	水		○		○	0.42	11:33	晴
16	木		○		○	0.38	11:37	晴
17	金		○		○	0.44	11:34	曇
18	土		○		○	0.40	15:35	雨
19	日		○		○	0.40	8:01	晴
20	月		○		○	0.44	12:48	晴
21	火		○		○	0.46	13:20	晴
22	水		○		○	0.42	10:06	晴
23	木		○		○	0.40	13:00	雨
24	金		○		○	0.44	15:40	雨
25	土		○		○	0.42	12:41	雨
26	日		○		○	0.44	13:05	雨
27	月		○		○	0.40	10:47	曇
28	火		○		○	0.40	11:20	曇
29	水		○		○	0.42	10:53	雨
30	木		○		○	0.44	14:02	曇
31	金		○		○	0.40	10:58	晴

令和4年度

10月

水質検査結果表

第三 配水場系 下野地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天 気
		有	無	有	無			
1	土		○		○	0.54	12:52	晴
2	日		○		○	0.56	11:41	晴
3	月		○		○	0.56	10:42	晴
4	火		○		○	0.56	11:44	曇
5	水		○		○	0.54	10:36	曇
6	木		○		○	0.54	9:19	雨
7	金		○		○	0.56	9:47	雨
8	土		○		○	0.56	9:11	曇
9	日		○		○	0.54	10:19	曇
10	月		○		○	0.52	9:15	曇
11	火		○		○	0.56	13:25	晴
12	水		○		○	0.56	11:57	曇
13	木		○		○	0.54	14:04	雨
14	金		○		○	0.54	12:01	曇
15	土		○		○	0.56	12:01	曇
16	日		○		○	0.50	9:44	曇
17	月		○		○	0.50	10:10	雨
18	火		○		○	0.54	10:57	曇
19	水		○		○	0.56	9:23	曇
20	木		○		○	0.56	10:57	曇
21	金		○		○	0.54	9:40	晴
22	土		○		○	0.54	9:56	曇
23	日		○		○	0.54	15:10	晴
24	月		○		○	0.56	11:54	雨
25	火		○		○	0.54	11:05	曇
26	水		○		○	0.54	12:08	晴
27	木		○		○	0.54	13:23	晴
28	金		○		○	0.56	11:28	晴
29	土		○		○	0.54	12:25	晴
30	日		○		○	0.54	9:53	晴
31	月		○		○	0.56	9:42	晴

令和4年度

11月

水質検査結果表

第 三 配水場系 下野地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天気
		有	無	有	無			
1	火		○		○	0.56	10:31	曇
2	水		○		○	0.50	11:06	晴
3	木		○		○	0.56	10:57	晴
4	金		○		○	0.54	10:40	曇
5	土		○		○	0.50	10:09	晴
6	日		○		○	0.50	11:13	晴
7	月		○		○	0.56	12:04	晴
8	火		○		○	0.56	13:45	晴
9	水		○		○	0.54	12:08	晴
10	木		○		○	0.50	14:55	晴
11	金		○		○	0.50	12:11	晴
12	土		○		○	0.48	16:51	晴
13	日		○		○	0.52	9:23	晴
14	月		○		○	0.54	13:41	晴
15	火		○		○	0.52	11:03	晴
16	水		○		○	0.52	9:10	晴
17	木		○		○	0.54	10:41	曇
18	金		○		○	0.54	14:28	晴
19	土		○		○	0.54	10:54	曇
20	日		○		○	0.52	12:40	晴
21	月		○		○	0.52	12:11	曇
22	火		○		○	0.50	8:34	晴
23	水		○		○	0.50	11:45	雨
24	木		○		○	0.50	9:02	晴
25	金		○		○	0.50	12:14	晴
26	土		○		○	0.50	12:06	雨
27	日		○		○	0.50	7:27	晴
28	月		○		○	0.52	12:35	曇
29	火		○		○	0.56	14:44	曇
30	水		○		○	0.54	10:06	曇

令和4年度

12月

水質検査結果表

第三 配水場系 下野地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天気
		有	無	有	無			
1	木		○		○	0.50	11:04	曇
2	金		○		○	0.62	13:34	晴
3	土		○		○	0.54	14:30	晴
4	日		○		○	0.56	11:07	晴
5	月		○		○	0.56	12:05	曇
6	火		○		○	0.54	12:00	雨
7	水		○		○	0.52	12:01	晴
8	木		○		○	0.50	13:48	晴
9	金		○		○	0.50	12:24	晴
10	土		○		○	0.48	17:09	晴
11	日		○		○	0.52	17:31	曇
12	月		○		○	0.54	14:10	晴
13	火		○		○	0.56	9:57	雨
14	水		○		○	0.56	10:45	曇
15	木		○		○	0.54	11:04	曇
16	金		○		○	0.56	10:13	曇
17	土		○		○	0.48	10:27	曇
18	日		○		○	0.52	10:01	曇
19	月		○		○	0.48	12:16	晴
20	火		○		○	0.52	14:05	晴
21	水		○		○	0.54	12:10	曇
22	木		○		○	0.56	14:14	曇
23	金		○		○	0.56	12:08	晴
24	土		○		○	0.48	14:28	晴
25	日		○		○	0.52	16:43	晴
26	月		○		○	0.54	10:57	晴
27	火		○		○	0.52	8:42	晴
28	水		○		○	0.52	9:41	晴
29	木		○		○	0.54	9:37	曇
30	金		○		○	0.56	10:35	曇
31	土		○		○	0.52	12:50	晴

令和4年度

1月

水質検査結果表

第三 配水場系 下野地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天気
		有	無	有	無			
1	日		○		○	0.54	9:31	晴
2	月		○		○	0.52	9:52	晴
3	火		○		○	0.50	11:07	晴
4	水		○		○	0.50	8:59	晴
5	木		○		○	0.54	13:34	晴
6	金		○		○	0.56	12:07	晴
7	土		○		○	0.56	15:31	晴
8	日		○		○	0.56	15:42	晴
9	月		○		○	0.52	11:27	晴
10	火		○		○	0.50	11:07	晴
11	水		○		○	0.52	10:43	晴
12	木		○		○	0.56	11:07	晴
13	金		○		○	0.56	9:46	晴
14	土		○		○	0.54	10:50	晴
15	日		○		○	0.54	9:51	晴
16	月		○		○	0.54	12:00	雨
17	火		○		○	0.54	15:01	晴
18	水		○		○	0.50	12:07	晴
19	木		○		○	0.52	14:02	晴
20	金		○		○	0.52	12:04	晴
21	土		○		○	0.52	9:56	晴
22	日		○		○	0.50	9:07	曇
23	月		○		○	0.54	11:03	雨
24	火		○		○	0.50	12:47	曇
25	水		○		○	0.52	9:32	晴
26	木		○		○	0.52	13:10	晴
27	金		○		○	0.54	13:41	曇
28	土		○		○	0.54	11:34	曇
29	日		○		○	0.56	10:41	晴
30	月		○		○	0.52	12:05	晴
31	火		○		○	0.54	14:08	晴

令和4年度

2月

水質検査結果表

第 三 配水場系 下野地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天気
		有	無	有	無			
1	水		○		○	0.52	12:03	晴
2	木		○		○	0.54	13:48	晴
3	金		○		○	0.52	12:14	曇
4	土		○		○	0.52	13:58	晴
5	日		○		○	0.50	9:28	晴
6	月		○		○	0.54	12:45	晴
7	火		○		○	0.56	10:47	晴
8	水		○		○	0.52	13:10	晴
9	木		○		○	0.54	14:31	晴
10	金		○		○	0.52	9:34	雪
11	土		○		○	0.60	10:40	晴
12	日		○		○	0.56	10:16	晴
13	月		○		○	0.40	12:08	雨
14	火		○		○	0.46	13:33	晴
15	水		○		○	0.50	12:04	晴
16	木		○		○	0.54	14:33	晴
17	金		○		○	0.54	12:04	晴
18	土		○		○	0.52	14:34	晴
19	日		○		○	0.50	11:11	晴
20	月		○		○	0.56	9:51	晴
21	火		○		○	0.54	7:14	晴
22	水		○		○	0.50	11:00	晴
23	木		○		○	0.50	10:40	晴
24	金		○		○	0.54	9:14	晴
25	土		○		○	0.60	10:16	晴
26	日		○		○	0.56	11:04	晴
27	月		○		○	0.48	12:00	晴
28	火		○		○	0.50	13:29	晴

令和4年度

3月

水質検査結果表

第 三 配水場系 下野地内

日	曜日	色		濁り		残 塩	時 間	天気
		有	無	有	無			
1	水		○		○	0.52	12:08	晴
2	木		○		○	0.52	13:50	曇
3	金		○		○	0.52	12:12	晴
4	土		○		○	0.48	12:12	晴
5	日		○		○	0.52	15:07	晴
6	月		○		○	0.50	12:20	晴
7	火		○		○	0.52	13:24	晴
8	水		○		○	0.52	10:36	晴
9	木		○		○	0.54	9:03	晴
10	金		○		○	0.52	13:10	晴
11	土		○		○	0.54	11:05	晴
12	日		○		○	0.52	15:01	晴
13	月		○		○	0.50	11:59	雨
14	火		○		○	0.52	9:11	曇
15	水		○		○	0.52	12:06	晴
16	木		○		○	0.52	13:48	晴
17	金		○		○	0.54	12:22	曇
18	土		○		○	0.50	16:32	雨
19	日		○		○	0.50	8:37	晴
20	月		○		○	0.54	11:32	晴
21	火		○		○	0.54	15:10	晴
22	水		○		○	0.52	9:14	晴
23	木		○		○	0.50	8:40	雨
24	金		○		○	0.54	14:07	雨
25	土		○		○	0.54	10:57	雨
26	日		○		○	0.52	11:13	雨
27	月		○		○	0.44	10:04	曇
28	火		○		○	0.54	10:35	曇
29	水		○		○	0.50	9:20	雨
30	木		○		○	0.54	15:02	曇
31	金		○		○	0.54	9:16	晴